Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Балканска 13, 11000 Београд

Број: 2.5.13.2.-Е.07.01.-4431/4-2019
Датум: 24.01.2019. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку бр. ЈНО/8000/0049/2018 (690/2018) - **Кабловски прибор за потребе Техничких центара**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ бр. 01
у вези са припремањем понуде за
ЈНО/8000/0049/2018 (690/2018) - Кабловски прибор за потребе Техничких центара

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у писаном облику, од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **<u>објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца</u>**, следеће информације, односно појашњења:

<u>Питање 1:</u>

„Молимо Вас да нам појасните термин "механичке папучице" које су саставни део топлоскупљајућих кабловскух глава и навлачећих кабловских завршница.“

<u>Одговор 1:</u>

Механичке папучице су део комплета за израду кабловских завршница (како за спољашњу тако и за унутрашњу монтажу) и служе за остваривање сигурног споја проводника и површине за прикључење. Израђене су и испитане према стандарду SRPS EN 61238-1 (или одговарајући). Механичке папучице су због универзалности примене израђене од посебних легура како би се могле користити и на алуминијумским и на бакарним проводницима. Остваривање споја, уместо гњечењем, врши се притезањем вијака са кидајућим главама чиме се постиже универзалност примене на кабловима различитог попречног пресека.

<u>Питање 2:</u>

„Молимо Вас да нам појасните термин "механичке чауре" које су саставни део топлоскупљајућих кабловских спојница и хладноскупљајућих кабловских спојница.“

<u>Одговор 2:</u>

Механичке чауре су део комплета за израду кабловских спојница и служе за остваривање споја проводника каблова који се спајају. Израђене су и испитане према стандарду SRPS EN 61238-1 (или одговарајући). Механичке чауре су због универзалности примене израђене од посебних легура како би се могле користити и на алуминијумским и бакарним проводницима. Остваривање споја, уместо гњечењем, врши се притезањем вијака са кидајућим главама чиме се постиже универзалност примене на кабловима различитог попречног пресека.

<u>Питање 3:</u>

„Молимо Вас да нам појасните термин "механички конектор" који чине део гелом испуњених спојница.“

<u>Одговор 3:</u>

Механички конектор је механички спојни елемент и саставни је део гелом испуњене спојнице, који служи за повезивање проводника каблова који се спајају. Због универзалности примене израђује се од посебних легура које омогућавају коришћење како на алуминијумским тако и на бакарним проводницима кабла.

Питање 4:

„Молимо Вас да нам појасните за позиције 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51 термин "дужина жиле", на коју димензију се то односи.“

Одговор 4:

Термин “дужина жила” односи се на дужину термоскупљајућег дела завршнице од рачвишта кабла до прикључне механичке папучице

Понуде за предметну јавну набавку је потребно слати у складу са одговорима на питања.

Заинтересовани понуђачи имају обавезу да прате Портал јавних набавки и тако се упознају са изменама и допунама конкурсне документације.

Сви други наводи из конкурсне документације остају непромењени, као и термини за достављање и отварање понуда.

КОМИСИЈА за јавну набавку
ЈНО/8000/0049/2018 (690/2018)

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД 140

Доставити:
- *2.5.13.2. - Комисији - Ђорђе Драгичевић (папирно и електронски)*
- *Е.07.01. - Писарници*