


Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1
Број 2540400-Е.02.01.- 647918/ 7 -2023
Бајина Башта, 25.09.2023. године



На основу члана 96. и 97. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 91/2019), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0010/2023 - Акумулатори за потребе огранка Дринско-Лимске ХЕ**, на захтев привредног субјекта, даје

ОДГОВОР број 1

на питање постављено у вези Конкурсне документације за **ЈН/2100/0010/2023 - Акумулатори за потребе огранка Дринско-Лимске ХЕ**.

Шест и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, привредни субјект је, у писаном облику, поставио питање Наручиоцу, а Наручилац у законском року даје следећи одговор:

ПИТАЊЕ:

Поштовани, да ли је у реду за позицију 2 у табели 2 (спецификација акумулатора са техничким карактеристикама за ХЕ Зворник) понудити батерију АГМ ВРЛА 12 В 7.2 Ах у димензијама 151*65*94?

ОДГОВОР:

Напредак технологије у производњи батерија, сигурно за последицу има и повећање капацитета истих. Разлика од свега 0,2Аh, за Наручиоца не представља проблем те се дозвољава да понудите батерију коју сте предложили.

На основу наведеног, Наручилац ће, у циљу усклађивања захтеваних техничких карактеристика, извршити измену Конкурсне документације, тако што ће у Обрасцу структуре цене, Табела 2. Спецификација акумулатора са техничким карактеристикама за ХЕ Зворник, позиција 2, стајати:

Акумулатор 12V, капацитета до максимално 7,5 Ah

Ширина:максимално 66мм

Висина:максимално 95мм

Дужина:максимално 152мм

На основу датог одговора, Наручилац ће и продужити рок за подношење понуда до 13.10.2023. године до 08:00 часова.

У Бајиној Башти,
25.09.2023. године

