

Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд  
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта  
Трг Душана Јерковића број 1

Број: 2560500-E.02.01.-200765/ 9 -2024  
Бајина Башта, 03.04.2024. године



На основу члана 96. и 97. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 91/2019), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0073/2024 – Набавка компензаторских спојница**, на захтев привредног субјекта, даје

## ОДГОВОР број 2

на питање постављено у вези Конкурсне документације за **ЈН/2100/0073/2024 – Набавка компензаторских спојница**.

Шест и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, привредни субјект је, у писаном облику, поставио питање Наручиоцу, а Наручилац у законском року даје следећи одговор:

### ПИТАЊЕ:

Димензије које сте навели су јако сиромашне јер тражите прирубнице окретне са грлом и жлебом за гуму. Облик је дат на цртежу али нема мере. Гума компензаторске спојнице нема спољашње мере као ни дебљине зидова.

Те сматрамо да се овај узорак гумене спојнице мора погледати на лицу места. Ако можемо добити контакт техничког лица везаног за овај производ.

### ОДГОВОР:

Спољашња мера гуме компензаторске спојнице је дефинисана унутрашњом ефективном површином која на најширем делу износи 30cm<sup>2</sup>. Дебљина зидова се утврђује на основу карактеристика саме спојнице температурног распона, притиска...

Контакт техничког лица за наведену набавку је Златан Марковић (имејл адреса: [zlatan.markovic@eps.rs](mailto:zlatan.markovic@eps.rs)). За посету и увид у добра из спецификације потребно је обавезно се најавити дан раније наведеном техничком лицу.

У Бајиној Башти,  
03.04.2024. године

