

2540400-E.02.01.-532577/8-2023, 10.11.2023

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број 2540400-E.02.01.-532577/8-2023
Бајина Башта 10.11.2023. године



AAAE5327681463226

На основу члана 96. и 97. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 91/2019), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0086/2023** - Резервни делови за сопствену потрошњу, на захтев привредног субјекта, даје

ОДГОВОР број 1

на питање постављено у вези Конкурсне документације за **ЈН/2100/0086/2023** - Резервни делови за сопствену потрошњу.

Шест и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, привредни субјект је, у писаном облику, поставио питање Наручиоцу, а Наручилац у законском року даје следећи одговор:

ПИТАЊЕ:

Позиција 7

Да ли је прихватљиво понудити прекидач нове серије МТЗ као замену за тражени серије НВ која по наводима произвођача ускоро престаје са производњом?

Да ли прекидач треба да буде у кућишту од 1600А али са струјним сензором од 800А?

ОДГОВОР:

Нове-измењене захтеване техничке карактеристике наведеног прекидача на позицији 7 Обрасца структуре цене, које морају испуњене у потпуности, ће бити дефинисане изменом документације о набавци.

Потребно је да прекидач буде у кућишту од 1600А, $I_n=1600A$ и са струјним сензором од 1600А.

Наручилац ће, ради бољег увида у све карактеристике везане за позицију 7, објавити фотографије предметног добра као прилог документацији о набавци.

На основу постављеног питања и датог одговора Наручилац ће извршити измену документације о набавци и објавити је на Порталу ЈН.

У Бајиној Башти,
10.11.2023. године

Комисија за ЈН/2100/0086/2023

