


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број 2540400-E.02.01.-532577/4-2023
Бајина Башта 16.11.2023. године



На основу члана 96. и 97. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 91/2019), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0086/2023 - Резервни делови за сопствену потрошњу**, на захтев привредног субјекта, даје

ОДГОВОР број 3

на питање постављено у вези Конкурсне документације за **ЈН/2100/0086/2023 - Резервни делови за сопствену потрошњу**.

Шест и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, привредни субјект је, у писаном облику, поставио питање Наручиоцу, а Наручилац у законском року даје следећи одговор:

ПИТАЊЕ:

молим за додатно појашњење код позиције 2.

Солеоидни оператор за прекидаче Тмах Т1, Т2, Т3 - Номинални напон 110-250В АЦ-ДЦ - за Тмах Т1-Т3 АББ прекидаче - Произдт ИД: 1СДА059597Р1 - Опис: СОЛЕНОИД ОПЕРАТОР СУПЕРИМПОСЕД WITX ФРЕЕ ЦАБЛЕС МОРЕ ПЛУГ-СОЦХЕТ 110...250В АЦ-ДЦ (NEW 5 WIREС) Т1-Т2-Т3

Код старе серије ПРЕКИДАЧА номинални напон струје је био од 110-250В, Пошто се више не производи, Сада нова серија прекидача се израђује у номиналном напону од 110-125В, или 220В-250В, зато је потребно прецизирати који номинални напон је вама потребан. Исто тако претходна серија која се више не производи намењена је била прекидачима Т1,Т2,Т3, А док код нове серије су раздвојене и сад су прекидачи за Т1 ИЛИ Т3, или прекидачи за Т2 или Т4. Што указује да морате да раздвојите позиције.

ОДГОВОР:

С обзиром да је истраживањем тржишта потврђено да су наведена добра доступна и добављива, Наручилац остаје при свему наведеном у документацији о набавци и додатно појашњава да је тражено добро јасно технички дефинисано и, према томе, да би понуда била одговарајућа, понуђачи треба да понуде добро како је захтевано у документацији о набавци, односно у Обрасцу структуре цене.

У Бајиној Башти,
16.11.2023. године

