

Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд  
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта  
Улица: Трг Душана Јерковића број 1  
Број 2601500-Е.02.01.- 108185/ 10 -2025  
Бајина Башта, 04.03.2025. године



На основу члана 96. и 97. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 91/2019), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0097/2025 - Набавка вентила за потребе погона ХЕ Бајина Башта**, на захтев привредног субјекта, даје

## ОДГОВОР број 1

на питање постављено у вези Конкурсне документације за **ЈН/2100/0097/2025 - Набавка вентила за потребе погона ХЕ Бајина Башта**

Шест и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, привредни субјект је, у писаном облику, поставио питање Наручиоцу, а Наручилац у законском року даје следећи одговор:

### ПИТАЊЕ:

„Поштовани,  
Молимо вас да нам за позиције где се траже сигурносни вентили наведете који флуид протиче кроз њих?  
Срдачан поздрав“

### ОДГОВОР:

„Флуид који протиче кроз тражене сигурносне вентиле је ваздух“.

У Бајиној Башти,  
04.03.2025. године

