

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
Балканска бр. 13  
Број: 25.90.-E.08.01. - 396654/11-2018  
Београд, 07.09.2018.

На основу чл. 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/8200/0114/2017, за набавку услуга – Ревизија и радионички ремонт за ТЦ Београд, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
**Бр. 4.**

Пет дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења за јавну набавку број ЈН/8200/0114/2017, за набавку услуга – Ревизија и радионички ремонт за ТЦ Београд, Партија 1 - Ревизија и радионички ремонт енергетских трансформатора 35/10 kV и 20(10)/0,4 kV за ТЦ Београд, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

У тендерској документацији за јавну набавку услуга бр. ЈН/8200/0114/2017 - Ревизија и радионички ремонт опреме за ТЦ Београд ПАРТИЈА 1 ремонт ртрансформатора- на страни 48-52/170 наведени су додатни услови које потенцијални понуђачи треба да испуне и то:

- Услов:
- Да има важећу интегралну дозволу надлежног органа за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада као и за складиштење неопасног и опасног отпада и то за:
- 16 02 09\* Трансформатори и кондензатори који садрже PCB
- 13 03 01\* Отпадна уља за изолацију и пренос који садрже PCB
- 13 03 10\* Остале уља за изолацију и пренос (које не садрже PCB)
- 13 08 02\* Остале емулзије

- Услов

**Финансијски капацитет**

да у последњих 6 (словима: шест) месеци до дана објављивања Позива за подношење понуда) није имао блокаду на својим текућим рачунима

-Услов:

Пословни капацитет за партију 1.

Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом ако:

1.Има стручне референце, односно ако је у претходне три године до дана објављивања Позива за подношење понудана Порталу јавних набавки, пружио услуге које су предмет јавне набавке и то:

-услуге ремонта трансформатора 10(20)kV, укупно за цео наведени период, у количини најмање 20 (двадесет) јединица 10 kV трансформатора и најмање 20 (двадесет) јединица 20 kV трансформатора

-услуга ремонта трансформатора 35kV, укупно за цео наведени период, односно у количини најмање 20 (двадесет) јединица 35 kV трансформатора.

-услуге трајног збрињавања ПЦБ трансформатора и ПЦБ уља, односно укупно за цео наведени период у количини од најмање 40 (четрдесет) тона

-Услов:

Технички капацитет за партију 1

Понуђач располаже довољним техничким капацитетом ако има (власништво/закуп):

- 1 (један) камион носивости минимум 10 тона са уграђеном „руком“ (дизалицом) носивости минимално 5 тона
- 1 (једно) прикључно возило – нископодна приколица носивости минимум 25 тона
- 2 (два) мобилна уређаја за филтрирање трансформаторског уља минималног капацитета 3000 литара/час

- 1 (један) радионички кран носивости минимално 25 тона
- 1 (једну) цистерну за прихват трансформаторског уља минималног капацитета 3 тоне;

- 1 (једну) цистерну за складиштење трансформаторског уља минималног капацитета 8 тона
- 1 (једну) вакумску сушару за сушење намотаја
- акредитовану испитну станицу за испитивање трансформатора по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

- да на територији Републике Србије поседује или има изнајмљено складиште за опасан отпад са капацитетом изнад 100 тона у моменту достављања понуде и за све време реализације уговора са дозволом надлежног Министарства Републике Србије
- 4 (четири) возила за превоз опасних материјала, од тога минимум једно од мин 20 тона носивости.
- 4 (четири) возила за утовар (вигљушкара) од тога два носивости минимално 6 тона и два минималне носивости 1,5 тона.

-Услов:

Кадровски капацитет за партију 1

Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако има запослене извршиоце односно има радно ангажоване извршиоце (по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014)) и то минимум:

1. 12 (дванаест) монтера електро струке;
2. 2(два) дипломирана инжењера електротехнике са лиценом број 450 (Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона) Инжењерске коморе Србије
3. 1 (једног) дипломираног инжењера технологије са лиценцом 371(Одговорни пројектант технолошких процеса)
4. 1 (једног) дипломирана инжењера технологије, који имају Потврду о стручној оспособљености запосленог на пословима у транспорту опасног терета (која рукују опасним материјама или учествују у припреми за превоз, утовар, претовар и истовар опасних материја)
5. 2 (два) извршиоца – возача, који имају ADR Сертификат о стручној оспособљености за возача возила за транспорт опасног терета,
6. 1 (једно) лице одговорно за безбедност и здрављаје на раду са пуним радним временом или Уговор са правним лицем које је регистровано за обављање послова безбедности и здравља на раду.

**Постављене услове за ремонте свих типова енергетских трансформатора 35/10 kV и 20(10)/0,4 kV заједно са радом на терену уз поседовање сертификата 17025, не испуњава ни једно предузеће у Србији, а услове траженог складиштења односно збрињавања отпада испуњава само један, чиме се додатно умањује могућност конкуренције.**

**Удружилањем два предузећа за ремонт трансформатора и једног за збрињавање отпада, обезбеђује се монополски положај понуђача, као и слободно формирање цена које могу бити вишеструко увећане у односу на реалне тржишне цене ремонта.**

**- Из ког разлога су услови тендера конципирани тако да апсулутно фаворизују одређене понуђаче за ремонт трансформатора и једног за збрињавање отпада (која се удружују ради испуњавања услова као и у претходним тендерима), потпуно онемогућавајући остале понуђаче да дају понуде?**

**- Такође, према „Правилник о поступању са уређајима и отпадом који садржи PCB за уређаје који садрже више од 5 dm<sup>3</sup> PCB, одлагање, односно деконтаминација уређаја који садрже PCB и одлагање PCB из тих уређаја, извршиће се најкасније до 2015. године. План замене, односно одлагања и деконтаминације уређаја који садржи PCB власник уређаја дужан је да донесе у року од шест месеци од доношења правилника“**

**Зашто су и након три године после крајњег рока за решавање проблема PCB, потребни додатни услови у толиком обиму како се тражи тендерском документацијом а који се тичу транспорта и збрињавања контаминираних уређаја и трафо уља, а за потребе ремонта трансформатора?**

**- Из ког разлога је потребна и дозвола 130802 – остале емулзије? Које делови трансформатора спадају у емулзије?**

**- У којој ситуацији се приликом ремонта трансформатора истовремено користе четири виљушкаара, од тога два минималне носивости 6 тона и два минималне носивости 1,5 тона?**

**Посебно наглашавамо обавезу Наручиоца по ЗЈН и то:  
„Начело обезбеђивања конкуренције**

**Члан 10**

**Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију. Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћење дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума.“**

**Као и на**

**„Додатни услови  
Члан 76**

**.....**

**Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке...“**

Здруживањем ремонта великих и малих снага и напона трансформатора (35/10 kV и 20(10)/0,4 kV) као и збрињавања отпада, онемогућено је обезбеђивање конкуренције, као и обезбеђивање понуде која би била економски најисплативија.

#### ОДГОВОР 1:

- Наручилац је у потпуности дефинисао услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чл. 75. и чл. 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон).

Поштујући начела Закона: „Начело ефикасности и економичности, Начело обезбеђивања конкуренције, Начело транспарентности поступка јавне набавке, Начело једнакости понуђача“,

Наручилац је одредио услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке.

Наиме, из дужности Наручиоца да припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду, установљене на основу члана 61. Закона, произилази да је садржина саме понуде условљена садржином конкурсне документације, односно да и сама оцена прихватљивости такве понуде се може оценити на основу параметара и захтева на основу које је она и припремљена.

Према одредбама члана 81. став 6. Закона „Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду“, исто и није учињено, али је могућност свих потенцијалних понуђача, да поднесу понуду, самостално, са подизвођачем или као група понуђача, сасвим и у потпуности у складу са Законом.

Даље, Члан 3. тачка 28) Закона: „упоредива тржишна цена“ је цена на релевантном тржишту узимајући у обзир предмет јавне набавке, развијеност тржишта, услове из конкурсне документације као што су начин плаћања, количине, рок испоруке, рок важења уговора, средство обезбеђења, гарантни рок и сл;

У вези са наводима подносиоца захтева за додатним појашњењима о „обезбеђивању монополистичког положаја понуђача“, поред горе наведеног додајемо и следеће:

Монопол је тржишно стање у којем се на страни понуде налази само један продавац који је у могућности да одлучујуће утиче на формирање цена, а на страни потражње налази се мноштво купаца без могућности избора другог добављача и утицаја на цену. За монополисту не важи маргинално правило.

Међутим, разлика између монополисте и предузетника које послује у савршеној конкуренцији је тај што је крича маргиналног прихода код монополисте опадајућа.

- Законом о управљању отпадом (Сл. гласник РС бр. 36/09, 88/10), односно Изменама Закона о управљањем отпадом (Сл. гласник РС бр. 36/09, 88/10, 14/16), наведено је следеће:

#### Члан 55.

(1) Одлагање, односно деконтаминација уређаја из члана 52. став 5. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10) који садрже PCB и одлагање PCB из тих уређаја, извршиће се најкасније до 31. децембра 2019. године.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, власник и/или други држалац уређаја који садржи између 0,05-0,005 процената масеног удела PCB дужан је да обезбеди одлагање, односно деконтаминацију уређаја по престанку њихове употребе.

(3) План замене, односно одлагања и деконтаминације уређаја који садржи PCB власник и/или други држалац уређаја дужан је да донесе до 31. децембра 2017. године.

- ЕМУЛЗИЈА је смеша две немешљиве течности те Наручилац дозволом 13 08 02 жели да Понуђач има могућност сакупљања, транспорта и складиштења потенцијалних емулзија непознатог састава (остале емулзије) које се потенцијално могу појавити у трансформатору.

- У погледу техничког капацитета а према врсти, обиму и предмету јавне набавке, количина четири вилјушкара, од тога два минималне носивости 6 тона и два минималне носивости 1,5 тона, представља минимум капацитета и у логичкој вези је са поступком ЈН.

У складу са горе наведеним Наручилац остоје при захтевима дефинисаним Конкурсном документацијом и Изменама конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку

